

PROTOKOL
O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV
č. 07/11.2016

vypracovaný odbornou komisiou

Zloženie komisie : predseda - Ing. Peter Mihók. - projektant elektro-časti
členovia - Ing. Pavol Kuchár - projektant stavebnej časti
- Jozef Janščák - projektant plynofikácie, ÚK
- Božena Oráľková - projektant ZTI

Názov stavby :

REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV
NEBYTOVEJ BUDOVY NA NÁJOMNÉ BYTY
PODOLÍNEC, ul. LESNÁ č.334/1
parc. č. 914/3

Investor : Mesto Podolíneč, Mariánske námestie č.3, 065 03 Podolíneč

Použité podklady : projektová dokumentácia stavebnej časti objektu, plynofikácie, vzduchotechniky, ÚK a ZTI, príslušné predpisy STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-7-701

Prílohy :

- príloha č.1 Tabuľka určenia vonkajších vplyvov v jednotlivých priestoroch objektu
- príloha č.2 Určenie zón v priestoroch s vaňou alebo sprchou v zmysle STN 33 2000-7-701

Popis technologického procesu a zariadenia :

Stavba je realizovaná ako bytový dom s nájomnými bytmi. V 1. podzemnom podlaží (suteréne) je sklad, pivničné kóje, plynomerňa a komunikačné priestory. Na 1. až 5. nadzemnom podlaží je spolu 16 bytov.

Po stavebnej stránke sú konštrukcie nasledovné. Nové nadzákladové murivo je betónové, zo šalovacích tvárnic PEBEK. Nové vnútorné výplňové a deliace murivo je zo systému PORFIX alebo z tehloblokov POROTHERM. Pôvodné tehlové nosné murivo objektu zostáva zachované. Stropné konštrukcie zostávajú pôvodné – železobetónové panely. Strešná konštrukcia zostáva zachovaná s dodatočným zateplením a novou hydroizoláciou. Podhl'ad v miestnostiach bude tvoriť sadrokartónový systém.

Rozhodnutie :

Komisia stanovila vonkajšie vplyvy v jednotlivých priestoroch objektu na základe normy STN 33 2000-5-51:2007 tak ako je uvedené v prílohe č.1 tohto protokolu - tabuľka určenia vonkajších vplyvov.

V zmysle STN 33 2000-7-701 v umývacích priestoroch sa určujú zóny podľa tabuľky v prílohe č.2.

Zdôvodnenie :

Pôsobenie vonkajších vplyvov bolo stanovené na základe zohľadnenia vyššie uvedených podkladov, charakteru a spôsobu budúceho využívania objektu, informácií o prevádzkových stavoch technológie a použitých látok, v súlade so súčasne platnými technickými normami a predpismi.

Upozornenie :

V zmysle STN 33 2000-5-51 príloha N1, čl. N1.3.1 pri zmene technológie, zmene zariadení, zmene používaných alebo spracúvaných látok a pod., sa musí prekontrolovať či elektrické zariadenie a inštalácia vyhovujú zmeneným podmienkam. Znova treba určiť tie vonkajšie vplyvy, ktoré zmena ovplyvnila.

Použitie elektrické zariadenia sa musia vybrať a stavať v súlade s požiadavkami uvedenými v STN 33 2000-5-51 príloha ZA.1.1 tabuľka ZA.1, ktorá uvádza vlastnosti zariadení potrebné z hľadiska vonkajších vplyvov, ktorými môže byť zariadenie vystavené.

Dátum napísania protokolu
30. novembra 2016

predseda komisie