

TABUĽKA URČENIA VONKAJŠÍCH VPLYVOV

	Priestor					
	Svietidlá a spínače na vonkajšej fasáde	Kúpeľne	Ostatné priestory vnútri objektu			
Číslo miestnosti						
Druh priestoru	VI	II	II			
Kód - Vonkajší vplyv						
AA - Teplota okolia	AA3, AA4	-	-			
AB - Atmosferické podmienky	AB3, AB4	AB5	AB5			
AC - Nadmorská výška	AC1	AC1	AC1			
AD - Voda z iného zdroja ako dažďa	-	AD2	AD1			
AD - Dážď	AD4	AD2	AD1			
AE - Výskyt cudzích pevných telies	AE2	-	-			
AF - Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok	AF1	AF1	AF1			
AG - Mechanické namáhanie - nárazy	AG1	AG1	AG1			
AH - Mechanické namáhanie - vibrácie	AH1	AH1	AH1			
AK - Výskyt rastlín alebo plesní	AK1	AK1	AK1			
AL - Výskyt živočíchov	AL1	AL1	AL1			
AM - Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenie	AM-xx-1	AM-xx-1	AM-xx-1			
AN - Slnéčné žiarenie	AN3	AN1	AN1			
AP - Seizmické účinky	AP1	AP1	AP1			
AQ - Búrková činnosť	AQ3	AQ1	AQ1			
AR - Pohyb vzduchu	-	AR1	AR1			
AS - Vietor	AS2	-	-			
AT - Snehová pokrývka	AT2	-	-			
AU - Námraza	AU2	-	-			
BA - Schopnosť osôb	BA1	BA1	BA1			
BB - Odpor tela	BB1	BB2	BB2			
BC - Kontakt osôb s potenciálom zeme	BC2	BC2	BC2			
BD - Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva	BD1	BD1	BD1			
BE - Povaha spracovaných a skladovaných látok	BE1	BE1	BE1			
CA - Stavebné materiály	CA1	CA1	CA1			
CB - Konštrukcia budov	CB1	CB1	CB1			

